

盐城市盐都区住房和城乡建设局

关于开展建筑工地扬尘防治督查的通知

盐渎街道、潘黄街道、郭猛镇，各有关施工单位：

为深入贯彻落实市、区大气污染防治攻坚会议精神，全力以赴抓好建筑施工扬尘管控工作，实现全年大气污染防治工作目标。经研究决定，立即开展建筑工地扬尘防治督查，具体工作部署如下：

一、督查范围

国（省）控站点 5 公里范围内房建工程、市政工程、老旧小区改造工程、园林绿化工程、征收拆迁工程（详见附件 1 督查分工表）。

二、督查时间

2024 年 8 月 1 日至 8 月 10 日，各督查组长至少每两天带队开展一次建筑工地扬尘防治专项督查。视扬尘管控改善情况开展第二阶段督查和扩大督查范围。

三、督查内容

在建工地“六个百分百”执行情况，详见《扬尘管控现场检查用表》（附件 2）。

四、工作要求

1、请质安中心督促各国（省）控点5公里范围内所有在建工程项目参建单位要进一步提高思想认识，要以环境质量改善为核心目标，对照检查内容扎实开展自查自纠。

2、各督查组要对照扬尘管控“六个百分百”要求，对所有在建工程逐一排查过堂，对不落实管控措施的，坚决予以停工整治。

3、各督查组于当日下午17时前将督查情况(附件3)，反馈区质安中心郑晓亮处。对下发限期整改交办单项目同时提供问题图片，并对项目整改情况及时进行回头看，确保整改到位。

盐城市盐都区住房和城乡建设局

2024年7月31日



附件 2

扬尘控制现场检查用表

工程名称				
建设单位				
施工单位				
监理单位				
序号	检查项目	扣分标准	标准分值	实际得分
1	图牌公示	施工现场进出口无整齐明显的“扬尘治理公示牌”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话）的扣 5 分。	5	
2	围墙围挡	★未沿工地四周连续设置围墙围挡的； 围墙围挡留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏的，每发现一处扣 5 分； 围墙围挡高度低于 1.8m 的，重要地区和主要路段范围内高度低于 2.5m 的，扣 5 分； 紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等的扣 5 分。	10	
3	道路硬化	★施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用砼硬化的； 硬化道路的强度、厚度、宽度不满足安全通行卫生保洁的需要的扣 10 分； 施工现场未设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内的扣 10 分。	15	
4	物料堆放	施工料具未按照施工现场平面布置图确定的位置放置的扣 5 分； 水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，未严密遮盖或存放在库内、池内的扣 5 分； 施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施的扣 5 分； 使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃的扣 5 分。	10	

序号	检查项目	扣分标准	标准分值	实际得分
5	车辆冲洗	★出入口未设置车辆冲洗池，无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作扣 10 分； 冲洗池四周未设置排水沟和两级沉淀池的扣 5 分； 运输车出场前未冲洗干净，车轮、车身带泥上路的扣 5 分； 现场确不具备设置冲洗台条件的，未采取其它冲洗方法的，也未在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施的扣 5 分。	10	
6	裸土覆盖	对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施的扣 5 分； 建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施的扣 5 分。	10	
7	防尘网设置	★脚手架外侧未使用合格的密目式安全网封闭的； 密目式安全网不能保持干净、整齐、牢固、无破损的每一处扣 2 分； 现场防护未封闭严密、牢固整洁，封闭高度不能保持高出操作层 1.5 m 的扣 5 分。	10	
8	垃圾清运	★建筑垃圾凌空抛掷和乱倒乱卸的扣 10 分； 楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，未采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运的扣 5 分； 施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地的扣 5 分； 对不能按时完成清运的建筑垃圾，未采取围挡、遮盖等防尘措施的扣 5 分；	10	
9	喷淋设施	无喷淋设施或无移动式喷雾设施的扣 5 分。	5	
10	信息化设施	未安装在线监测和视频监控的扣 5 分； 在线监测和视频监控未与主管部门联网的扣 2 分。	5	
11	非道路移动机械	非道路移动机械所使用的燃油必须达国 II 及以上标准，严禁冒黑烟（5 分）。	10	
检查项目合计			100	
检查人			检查组长	

注：1，每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2，注★号的为一票否决项，有否决项情形的停工。总计得分低于 70 分予以通报。3，有否决项情形或总计得分低于 70 分的，该工地停工整改并处罚。

附件：3

全区建筑工地扬尘防治督查情况汇总表

督查组长：

督查日期：

序号	工程名称	施工单位	存 在 问 题	整改要求			备注
				立行立改	交办整改	停工整改	